



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

ПРЕДПИСАНИЕ № Б7/276-2673

Белгородская область, г. Белгород

ул. Щорса, д.2в,
место составления акта

«07» июня 2017 г.

(дата составления акта)

14 час. 00 мин.

(время составления акта)

Нами, государственными инспекторами отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Белгородской области Глущенко Юрием Михайловичем и Синицей Дмитрием Игоревичем согласно Федеральных законов: № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении отдельных изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят Государственной Думой 11 ноября 2009г), № 184-ФЗ "О техническом регулировании" (принят Государственной Думой РФ 15 декабря 2002г), постановления Правительства РФ №401 от 30 июля 2004г. и распоряжения по Верхне – Донскому управлению Ростехнадзора № Б7/276-2673 от 26.05.2017г. проведена плановая выездная проверка деятельности МБОУ «Новостроевская основная общеобразовательная школа» Грайворонского района Белгородской области. Руководитель - директор Чахлов Евгений Иванович

ИНН 3108004983, ОГРН 1023100643917

(сведения о проверяемой организации (индивидуальном предпринимателе), в том числе наименование организации (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя), фамилия, имя, отчество руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки)

по соблюдению требований безопасности в электроэнергетике, соблюдению обязательных требований законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности.

Дата, время и место проведения проверки: с 10 час. 00 мин. 05.06.2017г. до 14 час. 00 мин. 07.06.2017г.,
РФ, Белгородская область, Грайворонский район, с. Новостроевка-Первая ул. Первомайская д. 68

При проведении проверки присутствовали:

директор школы - Чахлов Евгений Иванович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Сведения о результатах плановой/внеплановой выездной проверки: При проведении проверки МБОУ «Новостроевская основная общеобразовательная школа» Грайворонского района Белгородской области выявлено **1 нарушение** требований безопасности в электроэнергетике.

На основании акта-проверки от 07 июня 2017 г. №Б7/276-2673, руководствуясь «Положением о федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» от 30.07.2004 года № 401 (с изм. и доп.) мы, государственные инспекторы отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Белгородской области Глущенко Юрий Михайлович и Синица Дмитрий Игоревич

Предписывается

Юридическому лицу - МБОУ «Новостроевская основная общеобразовательная школа» Грайворонского района Белгородской области по адресу: РФ, Белгородская область, Грайворонский район, с. Новостроевка-Первая ул. Первомайская д. 68

и его законному представителю организовать устранение выявленных нарушений:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Объект на котором выявлено нарушение	Срок устранения нарушения
1	Не нанесена тепловая изоляция и покровный слой на теплофикационные трубопроводы в помещении ИТП котельной.	«Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» Утверждены Приказом Министерства энер-	МБОУ «Новостроевская основная	17.07.17г.